



احتياجات من المولدات الكهربائية لوزارة الصحة-قطاع غزة

2021/5/18م

| الأماكن المطلوب لها المولد | اجمالي \$ | سعر المولد \$ | Qty | KVA قدرة المولد | رقم |
|---|----------------|--|-----|------------------|-----|
| م الشفاء, الأندونيسي | 100000 | 100000 | 1 | 850kva مولد قدرة | 1 |
| الشفاء, الوزارة | 85000 | 85000 | 1 | 725kva مولد قدرة | 2 |
| مستشفى الشفاء, مقر الوزارة | 140000 | 70000 | 2 | 650kva مولد قدرة | 3 |
| مستشفى شهداء الأقصى, م النجار , الإماراتي, مركز الكلى في الشمال | 325000 | 65000 | 5 | 500kva مولد قدرة | 4 |
| مستشفى بيت حانون, الدرة, | 110000 | 55000 | 2 | 400kva مولد قدرة | 5 |
| مستشفى النجار, م بيت حانون , مستشفى الإماراتي, مقر الوزارة | 140000 | 35000 | 4 | 275kva مولد قدرة | 4 |
| مراكز رعاية أولية | 84000 | 28000 | 3 | 150kva مولد قدرة | 5 |
| مراكز رعاية أولية | 48000 | 24000 | 2 | 100kva مولد قدرة | 6 |
| مراكز رعاية أولية | 88000 | 22000 | 4 | 80kva مولد قدرة | 7 |
| مراكز رعاية أولية | 80000 | 20000 | 4 | 60kva مولد قدرة | 8 |
| | 1200000 | الإجمالي \$ (مليون ومائتان ألف دولار) | | | |